

PROT. N. 188572-SCAR

DEL 15 GIU. 2017



## Regione Calabria

Dipartimento Ambiente e Territorio

Settore – Valutazioni Ambientali



COMMISSARIO STRAORDINARIO

15 GIU 2017

Ordinanza n

del

Prot. n

193

Al Commissario Straordinario  
Per la progettazione, l'affidamento e la realizzazione dei lavori di  
“Depurazione delle acque reflue”  
da eseguirsi nei Comuni di Crotone – Castrovillari –  
Montebello Jonico – Pizzo – Ionadi  
[info@pec.depurazioneecalabria.it](mailto:info@pec.depurazioneecalabria.it)  
[a.stranges@sogesid.it](mailto:a.stranges@sogesid.it)

OGGETTO: DPCM del 14/12/2015 - completamento delle reti fognanti nelle aree sprovviste di sistemi di raccolta dei reflui del Comune di Montebello Jonico – cod. 33463 – Delibera CIPE n. 60/2012.  
Comunicazione procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA.

In riscontro alla vostra nota prot. n. 152 del 13/04/2017, pervenuta via PEC a questo Settore, nel prendere atto che i lavori sopra indicati riguardano un'attività di riefficientamento di un impianto di depurazione esistente, con annesse opere di collettamento, che non risulta essere mai stato sottoposto alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, si comunica quanto di seguito riportato.

Le opere previste in progetto sono inquadrabili ai sensi del Regolamento Regionale n. 3/2008 e smi, Allegato B **punto 7, alla lettera v)** impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti (soglia che si abbatta del 50% ai sensi del DM 52/2015 trattandosi di progetto localizzato in area costiera) nonchè al **punto 8, lettera t)** modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato III o all'allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato III).

Sulla base dell'inquadramento del progetto nella tipologia sopra indicata, lo stesso è da assoggettare alla procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 6 e seguenti del regolamento regionale n. 3/2008 e smi.

Considerato inoltre che l'impianto in questione è localizzato nelle immediate vicinanze di un'area Natura 2000, il progetto è da sottoporre, inoltre, alla Valutazione di Incidenza ai sensi della DGR 749/2009 (procedura integrata alla verifica di assoggettabilità a VIA).

Distinti saluti.

Il Dirigente di Settore  
Ing. Salvatore Epifanio