



COMUNE DI MONTEBELLO JONICO

Provincia Di Reggio Calabria

Piazza Municipio - 89064 Montebello Jonico (RC)

Tel. 0965 957705 - fax 0965 786040

email: ufficiotecnico@comune.montebellojonico.rc.it - lavoripubblici.montebello@asmepec.it

Cod. Fisc e P. IVA 00710360801

"SETTORE TECNICO"

Prot. n. 5801 del 08.05.2017

Al Commissario Straordinario
info@pec.depurazionecalabria.it

p.c.

Al Sindaco
SEDE

All'Assessore LL.PP.
SEDE

Oggetto: DPCM del 14/12/2015 - Completamento delle reti fognanti nelle aree sprovviste di sistemi di raccolta dei reflui del Comune di Montebello Jonico - cod. 33463 - Delibera CIPE n. 60/2012. Parere conferenza dei servizi decisoria convocata con nota prot. n. 152 del 13/04/2017

In riscontro alla convocazione in oggetto si esprime parere favorevole a condizione che in fase di progettazione esecutiva sia prevista, per le strade comunali, la stessa tipologia di scavo e di ripristino prevista per le strade provinciali.

A maggiore chiarezza si rimanda alla tavola 19 "Sezioni tipo scavo e posa tubazioni particolari costruttivi pozzetti" in cui vengono indicate le tipologie di intervento su strade provinciali asfaltate e su strade comunali asfaltate, gli interventi su queste ultime, in fase di progettazione esecutiva e di realizzazione, dovranno essere analoghi a quanto eseguito sulle strade provinciali.

Relativamente ai tratti di strada comunale cementati il parere favorevole è vincolato al fatto che in fase di progettazione esecutiva e di realizzazione, sia prevista la realizzazione di un massetto in cls Rck 200, in sostituzione del previsto misto di cava.

In merito ai tratti di rete indicati nel piano particellare di esproprio, si rappresenta che in fase di progettazione le stesse dovranno essere posizionate all'interno della viabilità esistente, in particolare si rappresenta quanto segue:

1. Relativamente al foglio 38, si evidenzia che la rete deve essere posizionata all'interno della viabilità pubblica esistente e perimetrale alle particelle 30, 37 e 537, per la qual cosa si esprime nulla osta comunale;
2. Relativamente al foglio 42, si evidenzia che la rete deve essere posizionata all'interno della viabilità esistente nelle particelle 90, 101, 102, atteso che la strada è di proprietà comunale, per la qual cosa si esprime nulla osta comunale;
3. Relativamente al foglio 48, si evidenzia che la rete deve essere realizzata all'interno della viabilità esistente nelle particelle 357, 348, 505, 349, 507, 360, 511, 510, atteso che la stessa pur non essendo di proprietà comunale è di uso pubblico, per la qual cosa si esprime nulla osta comunale.

Montebello Jonico, li 04/05/2017

Il Responsabile del Settore Tecnico

(Arch. Antonio Domenico PRINCIPATO)

(Firma autografa sostituita da indicazione a stampa
Ex art 3 D.Lgs 39/1993)

