Dr. Chim. Salvatore Pulvirenti
Via Alberto Mario, 47
95129 – Catania

RAPPORTO DI PROVA N° 2026000743 del 09/04/2026

Committente: **AGRISTUDIO S.R.L.**
Indirizzo: **Via Frusa, 3 - 50100 Firenze (FI)**

Luogo di campionamento: **impianto di depurazione di C.da Tavola Grande - 98071 Capo D'Orlando (ME)**
Data e ora di campionamento: **26/02/2026 alle 14:05** n. campione: **26013901**
Punto di prelievo: **Pozzetto Ingresso**

Campionato da: **Ns. Personale**
Descrizione campione: **Acque di scarico - Entrata**

n° accettazione: **2026000497** Data e ora di accettazione: **26/02/2026 alle 20:00**

Data inizio prove: **27/02/2026** Data fine prove: **11/03/2026**

Metodo di campionamento: **APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 (acque reflue chimica)**

Tipo prova	Risultato	Incertezza di misura	Unità di Misura	Limite di legge [1]	Metodo prova
Parametri base					
pH	6,8 [2]	///	unità di pH	5.5 – 9.5	UNI EN ISO 10523:2012
Temperatura	17,3	///	°C	35	APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003
Colore	Non percettibile dopo dil. 1:20	///	///	N.P. dopo diluizione 1:20	APAT CNR IRSA 2020 A Man 29 2003
Odore	2 [3]	///	///	non deve causare molestie	APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003
Materiali grossolani	Assenti	///	mg/L	Assenti	APAT CNR IRSA 2090 Man 29 2003
Grassi e oli vegetali e animali	24	///	mg/L	40	APAT CNR IRSA 5160 Man 29 2003
Metalli					
Alluminio ^^	107	///	mg/L	2,0	UNI EN ISO 15587-2:2002 + UNI EN ISO 11885:2009
Arsenico	<0,01	///	mg/L	0,5	UNI EN ISO 15587-2:2002 + UNI EN ISO 11885:2009
Bario	0,2	///	mg/L	-	UNI EN ISO 15587-2:2002 + UNI EN ISO 11885:2009
Boro	<0,1	///	mg/L	4	UNI EN ISO 15587-2:2002 + UNI EN ISO 11885:2009

Dr. Chim. Salvatore Pulvirenti
Via Alberto Mario, 47
95129 – Catania

RAPPORTO DI PROVA N° 2026000743 del 09/04/2026					
Tipo prova	**Risultato**	**Incertezza di misura**	**Unità di Misura**	**Limite di legge [1]**	**Metodo prova**
Cadmio	<0,001	///	mg/L	0,02	UNI EN ISO 15587-2: 2002 + UNI EN ISO 11885:2009
Cromo	0,02	///	mg/L	4	UNI EN ISO 15587-2:2002 + UNI EN ISO 11885:2009
Cromo VI	<0,01	///	mg/L	0,20	APAT IRSA CNR 3150 C Man 29 2003
Ferro ^^	4,3	///	mg/L	4	UNI EN ISO 15587-2:2002 + UNI EN ISO 11885:2009
Manganese	0,1	///	mg/L	4	UNI EN ISO 15587-2: 2002 + UNI EN ISO 11885:2009
Mercurio	<0,0001	///	mg/L	0,005	EPA 6020 B:2014
Nichel	0,01	///	mg/L	4	UNI EN ISO 15587-2: 2002 + UNI EN ISO 11885:2009
Piombo	0,03	///	mg/L	0,3	UNI EN ISO 15587-2:2002 + UNI EN ISO 11885:2009
Rame	0,2	///	mg/L	0,4	UNI EN ISO 15587-2:2002 + UNI EN ISO 11885:2009
Selenio	<0,001	///	mg/L	0,03	UNI EN ISO 15587-2:2002 + UNI EN ISO 11885:2009
Stagno	0,01	///	mg/L	-	UNI EN ISO 15587-2:2002 + UNI EN ISO 11885:2009
Zinco	0,6	///	mg/L	1,0	UNI EN ISO 15587-2:2002 + UNI EN ISO 11885:2009
Altri parametri					
Cianuri Totali (come CN)	< 0,1	///	mg/L	1,0	APAT IRSA CNR 4070 Man 29 2003
Cloro attivo libero	< 0,01	///	mg/L (Cl2)	0,3	APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003
Tensioattivi totali	2	///	mg/L	4	APAT CNR IRSA 5170 Man 29 2003
Anioni					
Solfuri	< 0,1	///	mg/L	2	APAT CNR IRSA 4160 Man 29 2003
Solfiti	< 0,1	///	mg/L	2	APAT CNR IRSA 4150 B Man 29 2003
Fluoruri	0,4	///	mg/L	12	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003

Dr. Chim. Salvatore Pulvirenti
Via Alberto Mario, 47
95129 – Catania

RAPPORTO DI PROVA N° 2026000743 del 09/04/2026					
Tipo prova	**Risultato**	**Incertezza di misura**	**Unità di Misura**	**Limite di legge [1]**	**Metodo prova**
Idrocarburi					
Idrocarburi Totali	0,1	///	mg/L	10	APAT IRSA CNR 5160 B MAN 29
Composti organici					
Fenoli	<0,1	///	mg/L	1	EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2017
Aldeidi	<0,1	///	mg/L	2	APAT IRSA CNR 5010 C Man 29 2003
Solventi organici aromatici	<0,01	///	mg/L	0,4	APAT IRSA CNR 5140 C Man 29 2003
Solventi organici azotati	<0,01	///	mg/L	0,2	APAT CNR IRSA 5020 MAN 29 2003
Solventi clorurati	<0,01	///	mg/L	2	APAT CNR IRSA 5150 MAN 29 2003
Fitofarmaci					
Pesticidi fosforati	<0,01	///	mg/L	0,10	APAT CNR IRSA 5100 MAN 29 2003
Pesticidi Totali (esclusi i fosforati)	<0,01	///	mg/L	0,05	APAT CNR IRSA 5060 MAN 29 2003

□

Metodo di campionamento: **APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003**

Tipo prova	**Risultato**	**Incertezza di misura**	**Unità di Misura**	**Limite di legge [5]**	**Metodo prova**
Parametri base					
Solidi totali sospesi ^^	143	///	mg/L	35	APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 [6]
BOD5 ^^	165	///	mg/L (O2)	25	APAT CNR IRSA 5120 Man 29 2003
COD ^^	384	///	mg/L (O2)	125	ISO 15705:2002

□

Dr. Chim. Salvatore Pulvirenti
Via Alberto Mario, 47
95129 – Catania

RAPPORTO DI PROVA N° 2026000743 del 09/04/2026

Per le prove chimiche l'incertezza di misura è espressa come incertezza estesa e con la stessa unità di misura del risultato analitico ed è calcolata utilizzando un fattore di copertura K=2 ed una probabilità del 95%.
Per le prove microbiologiche relative alla determinazione dei microrganismi nelle acque la stima dell'incertezza è espressa come intervallo di fiducia (limiti inferiore e superiore) secondo la ISO 8199.
Per le prove microbiologiche su alimenti o tamponi\swab, la stima dell'incertezza di misura è eseguita secondo la ISO 19036:2019 adoperando solo lo scarto tipo di riproducibilità.
Il laboratorio adotta la regola decisionale basata sulla semplice accettazione (JGCM 106:2012 par. 8.2), pertanto la conformità ad un limite di legge o di specifica viene dichiarata quando il risultato è entro tale limite, senza tenere conto dell'incertezza di misura. A questa regola decisionale corrisponde un rischio di falsa accettazione minore del 50% (ILAC G8:09/2019 par. 5.2);
Legenda abbreviazioni: LD = Limite di determinazione; ss= il dato è riferito alla sostanza secca; U = incertezza di misura; ^^ = Risultato al di fuori dei limiti di legge o dalle specifiche del cliente.

1 = D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. parte III allegato 5 tabella 3 scarico in rete fognaria
2 = a 18.3 °C
3 = espresso come valore soglia, non molesto
5 = D.lgs.152/06 e ss.mm.ii. parte III allegato 5 tabella 1
6 = Acqua reflua D.lgs.152/06 e ss.mm.ii. parte III allegato 5 tabella 1

Il presente rapporto di prova riguarda solo i campioni sottoposti a prova e non può essere riprodotto parzialmente, se non previa autorizzazione scritta da parte di questo laboratorio.

IL DIRETTORE
Dr. Salvatore Pulvirenti
N°178 ORDINE DEI CHIMICI DI CATANIA
FINE RAPPORTO DI PROVA